

«Средняя общеобразовательная школа №4
города Буденновска Буденновского района»
(МОУ СОШ №4 г. Буденновска)

356800 г. Будённовск, ул. Лопатина 152, ИНН 2624022217, КПП 262401001, ОГРН 1022603224599,
р/с №40204810000000000607 в Отделение Ставрополь г. Ставрополь, БИК 040702001
тел. (886559) 7-48-68
E-mail budschool4@yandex.ru
№ 125 от 01.04 2019 г.

Заместителю начальника
межрегионального отдела
Энергетического надзора
Кавказского управления
П.А.Белякову

Информация
по выполнению предписания № 256-Р-ВПА/1.7-25 от 14.02.2019 г.
об устранении выявленных нарушений

№ п/п	Конкретное описание(суть) выявленного нарушения	Наименование НТД, §§, пункт, требования, которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Из-за отсутствия приточно – вытяжной вентиляции и повышенной влажности электроустановки в главной электрощитовой школы, подвержены коррозии и снижению работоспособности аппаратов защиты	Пункт 2.2.10 ПТЭЭП	01.04.2019 г.	Выполнено

Директор МОУ СОШ № 4
г. Буденновск



П.В. Арутюнян