



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. (88652)24-52-26 E-mail: fire77@bk.ru  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профи-  
лактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
(по Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицкому районам)  
356800, г. Буденновск ул. Красная, 218, тел/факс. 8(86559) 2-14-47, E-mail: budenovsk77@bk.ru  
телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99,  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Буденновск  
(место составления акта)

« 10 » сентября 2019 г.  
(дата составления акта)  
10 ч. 30 мин.  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 288

По адресу/адресам: Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Лопатина, 152  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 288 от 28 августа 2019 года заместителя начальника ОНД  
и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Буденновскому, Арзгир-  
скому и Новоселицкому районам)  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

объекта защиты, используемого (эксплуатируемого) в процессе осуществления своей  
деятельности юридическим лицом Муниципальным общеобразовательным учреждением  
«Средняя общеобразовательная школа №4 города Буденновска Буденновского района»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«09» сентября 2019 г. С 09 час. 30 мин. До 10 час. 30 мин. Продолжительность 1 час  
«10» сентября 2019 г. С 09 час. 30 мин. До 10 час. 30 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении дея-  
тельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 2 рабочих часа  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Ставропольскому краю (по Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицко-  
му районам)  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

« Арутюнян П.В »  
(фамилии, инициалы)

(подпись)

« 28 » августа 2019 г. 11 58  
(дата)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный государственный инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицкому районам) подполковник вн. сл. Андриенко Сергей Сергеевич

При проведении проверки присутствовали: Директор МОУ СОШ №4 г. Буденновска Арутюнян Полина Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	В отношении объекта не разработана в соответствии с требованиями раздела XVIII правил противопожарного режима, и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности	Правила противопожарного режима в РФ п.2, п.461.	Директор МОУ СОШ №4 г. Буденновска Арутюнян П.В.
2	Отсутствуют акты проверки работоспособности пожарных гидрантов с указанием соответствия давления.	Правила противопожарного режима в РФ п.55.	Директор МОУ СОШ №4 г. Буденновска Арутюнян П.В.
3	Допускается снятие устройств для самозакрывания противопожарных дверей лестничных клеток	Правила противопожарного режима в РФ п.33. СНИП 21-01-97* п.6.18*.	Директор МОУ СОШ №4 г. Буденновска Арутюнян П.В.
4	Под лестничными маршами на первом этаже, допускается размещение горючих материалов (деревянный пожарный щит)	Правила противопожарного режима в РФ п.23 (к)	Директор МОУ СОШ №4 г. Буденновска Арутюнян П.В.
5	На кухне столовой допускается эксплуатация электрического светильника со снятым колпаком	Правила противопожарного режима в РФ п.42 (в)	Директор МОУ СОШ №4 г. Буденновска Арутюнян П.В.
6	Дверь эвакуационного выхода в столовой закрыта на замок, препятствующий свободного открыванию изнутри без ключа	Правила противопожарного режима в РФ п.35.	Директор МОУ СОШ №4 г. Буденновска Арутюнян П.В.
7	Автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии	Правила противопожарного режима в РФ п.61.	Директор МОУ СОШ №4 г. Буденновска Арутюнян П.В.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор Буденновского, Арзгирского и Новоселицкого районов по пожарному надзору подполковник внутренней службы Андриенко С.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



\_\_\_\_\_ (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МОУ «СОШ №4 г. Буденновска Буденновского района» Арутюнян Полина Викторовна.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 10 » сентября 2019 г.

\_\_\_\_\_ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)